

**MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DELLE IMBARCAZIONI E NATANTI
DI PORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA**

SPECIE DI NAVIGAZIONE (la "x" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica le quantità)

A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura (CE))

		Senza alcun limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Entro 1 miglio	Entro 300 metri	Nei fiumi, torrenti e corsi d'acqua
gr. 22	Zattere di salvataggio (per tutte le persone a bordo)	•	•						
gr. 22	Apparecchi galleggianti (per tutte le persone a bordo)			•					
gr. 22	Cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)	•	•	•	•	•	•		•
gr. 22	Salvagente anulare con cima	• (1)	• (1)	• (1)	• (1)	• (1)	• (1)		• (1)
gr. 30	Boetta luminosa	• (1)	• (1)	• (1)	• (1)				
gr. 30	Boetta fumogena	• (3)	• (2)	• (2)	• (2)	• (1)			
gr. 25.	Bussola e tabelle di derivazione (a)	•	•	•					
gr. 28	Orologio	•	•	•					
gr. 28	Barometro	•	•						
gr. 26	Binocolo	•	•						
gr. 70	Carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione	•	•						
gr. 26	Strumenti di carteggio	•	•						
gr. 30	Fuochi a mano a luce rossa	• (4)	• (3)	• (2)	• (2)	• (2)			
gr. 30	Razzi a paracadute a luce rossa	• (4)	• (3)	• (2)	• (2)				
gr. 32	Cassetta di pronto soccorso (b)	•	•						
gr. 11	Fanali regolamentari (c)	•	•	•	•	•			
gr. 21	Apparecchi di segnalazione sonora (d)	•	•	•	•	•			
gr. 29	Strumento di radioposizionamento (GPS)	•	•						
gr. 29	Apparato VHF	•	•	•					
32.711.71	Riflettore radar	•	•						
29.645.00	E.P.I.R.B (Emergency Position Indicating Radio Beacon)	•							

B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità (senza marcatura CE)

gr. 15	Pompa o altro attrezzo di esaurimento	•	•	•	•	•	•		
gr. 31	Mezzi antincendio - estintori: come indicato nella Tabella sottoelencata	•	•	•	•	•	•		

Note: (a) le tabelle di deviazione sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto

(b) secondo la tabella D allegata al Decreto del Ministero della Sanità n° 279 del 28 maggio 1988

(c) nel caso di navigazione diurna entro 12 miglia dalla costa i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca

(d) per le unità aventi una lunghezza superiore a mt. 12 è obbligatorio anche il fischio e la campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile)

ESTINTORI OBBLIGATORI:

CE	Natanti: 1 estintore kg 1	
	Imbarcazioni entro 10 metri: uno o più estintori con capacità totale 68 B in ognuno dei seguenti posti:	
	<ul style="list-style-type: none"> • a meno di 1 metro dal posto di guida • a meno di 2 metri dal vano motore • a meno di 2 metri da apparecchi a fiamma (rimpiazzabile da una coperta antincendio solo se facilmente accessibile in caso di incendio) • a meno di 5 metri da ogni cuccetta 	
	Imbarcazioni oltre 10 metri: tutto quanto previsto per le imbarcazioni entro 10 metri più un estintore di capacità appropriata per il volume del compartimento motore	

non CE	Natanti: 1 estintore	Imbarcazioni entro 12 miglia dalla costa	Imbarcazioni oltre 12 miglia dalla costa		
	HP	estintori	Totale HP	In plancia	In prossimità motori*
	25	1 da 13 B	100		1 da 21 B
	200	1 da 21 B	200		2 da 13 B
	oltre 200	1 da 34 B	400	1 da 13 B	1 da 21 B e 1 da 13 B
			500		1 da 34 B e 1 da 21 B
			oltre 500		2 da 34 B
					In ciascuno altri locali o gruppo di locali adiacenti 1 da 13 B

* Per apparati motore provvisti di impianto automatico fisso, gli estintori sono: meno di 400 HP: 1 da 13 B - più di 400 HP: 1 da 21 B

Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell'estintore. Ad un numero più alto corrisponde una maggiore capacità estinguente: la capacità indicata nelle tabelle è quella minima richiesta. La verifica periodica degli estintori non è richiesta; il controllo consiste nell'accertamento del buon stato di conservazione e l'indicatore di pressione, quando presente, deve essere nella posizione di carico (zona verde).